



SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO CONDOTTA IDRICA
DI CARICO DEL SERBATOIO BUSCAR
IN COMUNE DI ASIAGO E ROANA
(A1952)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

Elab. **1.2** Planimetria di progetto

Progettazione: ETRA S.p.A. Società Benefit
U.O. Progettazione Reti e Serbatoi
Geom. Enrico Baggio

REVISIONE: 00		
ESEGUITO DA: Geom. Matteo Poletto	Data	
CAPOCOMMESSA: Geom. Enrico Baggio	Aprile 2026	A1952
CONTROLLATO: Responsabile PRS Ing. Marco Muzzi		
APPROVAZIONE: Responsabile PDL Ing. Massimo De Marchi		
ETNA S.p.A. Società benefit Largo Paradisi, 82b - 00167 Bassano del Grappa (VI) - Tel. 041 6098000 - fax 041 8098001 Sede operativa di CittàdellaPDC (VIC) Via del Telefono, 9 31044 S. Maria di Sala (PD) - Tel. 0429 900001 - e-mail: info@etnapdc.it ETNA S.p.A. si riserva la proprietà dei diritti di copyright e di tutti i contenuti della presente per autorizzarne la stampa dei volantini locali		

LEGENDA

-

La posizione dei sottoservizi indicati in planimetria è da ritenersi indicativa sulla base delle planimetrie inviate dagli enti gestori.

Sarà onere a carico dell'appaltatore, prima dell'esecuzione dei lavori, verificarne l'esatta ubicazione planoaltimetrica degli stessi, contattando gli enti gestori con congruo anticipo prima dell'inizio dei lavori

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Il presente progetto prevede la sostituzione della rete idrica attuale in acciaio di diametro nominale pari a 100 mm mediante la posa su scavo a cielo aperto in adiacenza alla condotta esistente di una nuova tubazione in materiale plastico PVC PN 20 di diametro nominale pari a 160 mm.

Tale sostituzione si rende necessaria a fronte dei sempre più frequenti interventi di riparazione perdite,

La tubazione collega il serbatoio Rasta in Comune di Roana e il serbatoio Buscar in Comune di Asiago ha un'estensione complessiva di circa 1000 metri e passa principalmente per terreno incolto di proprietà privata.

Solo in corrispondenza delle abitazioni il tracciato subirà leggere variazioni concordate con i privati.

La tubazione inoltre passerà in adiacenza ad un'area demaniale di testa di un alveo di scolo della valle. Data la necessità di seguire il tracciato della vecchia tubazione, pur non entrando nelle proprietà demaniali, si rende necessario il parere del Genio Civile per i lavori in fascia di rispetto

