



INDAGINE DI MERCATO - AVVISO DI PRE-QUALIFICA

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI IDRANTI SOPRASUOLO

1) ENTE APPALTANTE

ETRA S.p.A., con sede legale in Via Largo Parolini 82/b – 36061 Bassano del Grappa (VI); c.f.. e p.iva 03278040245

2) OGGETTO DELLA GARA

Fornitura di IDRANTI SOPRASUOLO A ROTTURA PRESTABILITA.

3) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI FORNITI

Idrante soprassuolo antincendio del tipo a frattura prestabilita DN 100 PN 16 per prevenire le fuoriuscite di acqua in caso di urto accidentale mediante il distacco della testa dalla colonna dell'idrante.

Testa idrante, colonna e basamento devono essere realizzati in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 o, solo per la colonna, in acciaio inossidabile, il rivestimento interno ed esterno delle parti in ghisa devono essere realizzate con polvere epossidica spessore 250 µm e colore rosso RAL 3000 e devono resistere al degrado dei raggi UV.

Tenuta primaria mediante otturatore in ghisa sferoidale interamente rivestito con gomma EPDM vulcanizzata o PUR.

La tenuta deve essere garantita dalla sola compressione laterale dell'otturatore, all'interno di un seggio in acciaio inox AISI 304 o in ottone decizinficato altamente resistente alla laminazione e/o corrosione.

Tubo e stelo di manovra in acciaio inossidabile.

Svuotamento della colonna attraverso un foro di drenaggio posto a base dell'idrante che si dovrà attivare solo a chiusura completa dell'idrante stesso. Tale scarico dovrà rimanere chiuso a idrante completamente aperto.

Flangia di collegamento dell'idrante realizzata secondo EN 1092-2 PN 10/16 del tipo slip-on per consentire l'orientamento dell'idrante indipendentemente dalla posizione della connessione.

Tappi e dispositivo di manovra con attacco pentagonale per manovra con apposita chiave.

È richiesta la conformità comprovata da rapporto emesso da laboratorio terzo per idoneità all'impiego con acqua potabile secondo D.M. 174 del 6 Aprile 2004.

L'idrante deve essere realizzato in accordo alle norme UNI EN 14384/06 e UNI EN 1074-6, deve riportare una targa non facilmente amovibile con marcatura CE e, in accordo al CPR 305/11, relativo numero di dichiarazione di prestazioni come di seguito riportato:

La parte interrata dell'idrante dovrà essere \geq di 800 mm, misurato dal livello del suolo alla flangia mobile che si collega al piede di accoppiamento.

PRESTAZIONE DICHIARATA:		SPECIFICA ARMONIZZATA:
Dimensioni:	6153 Uscite: 2xUNI 70+UNI100 Attacco:verticale	UNI EN 14384
	chiusura in senso orario 3+10 giri	
	distanza dal suolo all'attacco di uscita \geq 300mm	
	profondità minima di interro \geq 300mm	
	angolo nominale attacco di uscita $60^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	
	angolo nominale incluso attacco di uscita: 180°	
Caratteristiche idrauliche:	1 uscita: Kv minimo 80	UNI EN 14384 UNI EN 1074-1 UNI EN 1074-6
	2 Uscite: Kv minimo 140	
Forza da applicare per la rottura	20.000 N	
MOT	intervallo di coppia 1: 80 Nm	
mST	intervallo di coppia 1: 250 Nm	
Sistema di scarico	tempo di svuotamento inferiore a 1 minuto	
Tenuta interna e resistenza meccanica	PEA: 25 bar nessuna perdita – nessun difetto	
Tenuta alla pressione differenziale e resistenza meccanica con applicazione MOT	1.1PFA: 17.6 bar nessuna perdita – nessun difetto	
Prova di durata	1000 cicli a PFA: esito positivo	
Contatto con acqua potabile	Conforme ai requisiti del DM 174/2004	

4) DURATA ED IMPORTO PRESUNTO

Accordo quadro per un totale di € 39.000.

Data inizio contratto 01/02/2019. Data fine contratto 31/01/2021.

Le condizioni di pagamento sono secondo lo standard Etra spa con bonifico bancario a 60 gg data ricevimento fattura a contabilita@etrapa.it.

Le forniture saranno richieste da Etra spa in base alle proprio esigenze senza vincoli quantitativi.

Trasporto FRANCO presso i nostri magazzini di Padova e Vicenza.

Consegna entro 20 gg lavorativi dalla di invio richiesta di fornitura da parte del DEC del contratto.

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IN FASE DI GARA

ETRA S.p.A. effettuerà una preselezione delle candidature presentate al fine di valutarne la corrispondenza ai requisiti minimi richiesti.

Si precisa che, in ipotesi in cui il numero di operatori economici che hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto sia pari o superiore a cinque, ETRA SpA procederà ad invitare alla successiva procedura di gara i candidati ritenuti idonei. Nel caso contrario, ove le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque ETRA SpA si riserva la possibilità di prorogare i termini o ripubblicare l'avviso di prequalifica.

Infine, si precisa che, in ipotesi in cui pervengano più di venti manifestazioni di interesse, ETRA SpA procederà a selezionare, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi previa pubblicazione di apposito avviso, i venti operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara.

In ogni caso saranno invitati solo i soggetti qualificati che avranno risposto al presente avviso di pre-qualifica manifestando il proprio interesse alla partecipazione, con le modalità sotto specificate e che saranno stati selezionati e qualificati in quanto rispondenti ai parametri richiesti.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso.

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo ETRA S.p.A. nell'invito alla gara e nell'affidamento del servizio; ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.

6) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno inviare, entro e non oltre le **ore 12:00 del 06/12/2018**, l'allegata " Richiesta di partecipazione, dichiarazione possesso requisiti", i certificati e le schede tecniche, come indicato al paragrafo 3, corredate da foto.

La richiesta deve essere trasmessa a mezzo del portale delle gare telematiche di ETRA SPA <https://etraspa.bravosolution.com> previa registrazione allo stesso seguendo le modalità ivi indicate.

Ad avvenuta registrazione l'operatore interessato dovrà:

- 1) Accedere alla procedura identificata, sul Portale, dal "**tender 798 – rfi – 245** Richiesta di informazione – "**Indagine di mercato per la fornitura di IDRANTI SOPRASUOLO**".
- 2) Allegare nella Busta di qualifica, all'interno della sezione "Dichiarazione possesso requisiti", la documentazione richiesta.

La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata della dichiarazione di possesso dei requisiti sotto specificati, che le imprese dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, a pena di esclusione:

- a) iscrizione per attività inerenti il servizio e/o fornitura oggetto di gara al registro delle imprese commerciali dello Stato di residenza se Stato UE; per i concorrenti di altro stato membro si applica quanto previsto dall'art. 83, c. 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) insussistenza, a carico dell'impresa, del titolare e direttore tecnico (in caso di impresa individuale), dei soci e del direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e del direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di

- vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società), di alcuno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, l. a) del D. Lgs. n. 81/08;
 - d) Scheda tecnica del prodotto offerto unitamente ai certificati come richiesti all'articolo 3 del presente avviso di prequalifica.
 - e) Disegno in sezione dell'idrante con indicate tutte le parti che lo compongono con la relativa indicazione del materiale;
 - f) Foto dell'otturatore e foto in sezione del sistema di chiusura che comprovino quanto richiesto all'articolo 3 del presente documento;

Infine, per trasmettere la propria candidatura, il concorrente dovrà:

- 3) Cliccare, **entro il termine perentorio per la presentazione della stessa**, su "Invia Risposta". Tale operazione consente la trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.
- 4) Seguire le istruzioni della piattaforma per generare il file PDF della **Risposta di qualifica** e caricarlo **firmato digitalmente** dal titolare, legale rappresentante o Procuratore speciale dell'impresa partecipante.

Il Concorrente ha la facoltà di contattare il Centro Operativo al numero **02 266 002 616**, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, per richiedere supporto all'utilizzo del Sistema di acquisti telematici.

Si consiglia di trasmettere e confermare la richiesta di partecipazione sul Portale **entro 3 ore prima** del termine fissato per la presentazione della stessa, al fine di poter eventualmente ricevere adeguato supporto dal Centro Operativo.

Per eventuali informazioni di carattere tecnico: Agnolon Nicola (cell. 3492144637).

Per informazioni di carattere amministrativo: Maria Luisa Girardi (tel. 049 8098427).

7) PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante: www.etraspa.it e sul sito <https://etraspa.bravosolution.com>

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai fini dell'informativa sul trattamento dei dati dei concorrenti e dell'appaltatore, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è Etra spa.

Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti; i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalle leggi e dai regolamenti interni della Società, per l'affidamento di appalti per servizi pubblici.

Cittadella,

IL PROCURATORE
Area commerciale e servizi di approvvigionamento
Dott. Paolo Zancanaro

